



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8»

ул. Школьная, 5, г. Красновишерск, Пермский край,
Россия, 618 590,
телефон/факс (34 243) 3-00-12, E-mail: soh_8@mail.ru
ИНН/КПП 5941001750/591901001 ОГРН1025902266059

04.10.2021 № 250
на № _____ от _____

Начальнику 27 Отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по Красновишерскому и
Чердынскому городским округам
управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС
России по Пермскому краю

А.В. Гришину

О выполнении предписаний

Администрация МБОУ СОШ № 8 направляет информацию о выполнении Предписаний 27 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Красновишерскому и Чердынскому городским округам №№ 14/1/1 и 15/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Объект	Характер нарушения	Срок устранения по предписанию	Информация о выполнении
Березовостарицкая ООШ – филиал МБОУ СОШ № 8	1. При параллельной открытой прокладке в помещениях здания, расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (шлейфов), без защиты от электромагнитных наводок, с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей составляет менее 0,5 м., в том числе: в помещениях №№ 2, 4, 22 (согласно паспорта БТИ), фактически расстояние составляет 0,2-0,3 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует.	01.08.2021 г.	Выполнено. Смонтирована новая АПС в соответствии с требованиями

	<p>2. На объекте защиты для безадресных систем пожарной сигнализации не указана группа контролируемых помещений.</p> <p>3. На объекте защиты допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещениях №№ 2, 7 (согласно паспорта БТИ).</p> <p>4. На объекте защиты дверь, ведущая в чердачное помещение, не закрыта на замок. На дверях отсутствует указание о месте хранения ключей.</p> <p>5. Декларация ПБ № 522265012-ТО-99 не соответствует предъявляемым требованиям, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • раздел III декларации ПБ № 522265012-ТО-99 содержит перечень статей (частей, пунктов), федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, утративших силу. 	<p>01.08.2021 г.</p> <p>01.08.2021 г.</p> <p>01.08.2021 г.</p> <p>01.08.2021 г.</p>	<p>Выполнено.</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p>
<p>Вишерогорская ООШ – филиал МБОУ СОШ № 8</p>	<p>В северо-восточной части здания (со стороны помещений детского сада) допускается блокирование эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу.</p>	<p>01.08.2021 г.</p>	<p>Выполнено</p>

Директор МБОУ СОШ № 8



В.К. Русских