

**27 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Красновишерскому и Чердынскому городским округам УНПР ГУ МЧС  
России по Пермскому краю  
Пермский край, г. Красновишерск, ул. Гагарина 38. тел. 8-342-43-3-02-88**

**Предписание № 13 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на  
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
«Средняя общеобразовательная школа № 8»**

Во исполнение распоряжения заместителя начальника 27 ОНПР по Красновишерскому и Чердынскому городским округам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю № 13 от "24" февраля 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. 26 марта 2021 года проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором Красновишерского и Чердынского городских округов по пожарному надзору Гришиным Андреем Владимировичем здания и территории, расположенного по адресу: г. Красновишерск, ул. Школьная, 5. Целью проверки являлся контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок на 2021 год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. При проведении проверки присутствовала Русских Валентина Константиновна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности:

| № предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены  | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|--|--|
| 1             | 2  | 3   | 4  | 5  |
| 1.            | Расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до светильников, составляет менее 0,5 м (фактическое расстояние от 0,3 м до 0,45 м) в следующих помещениях 1 этажа:<br>- раздевалка (помещение № 52 согласно технического паспорта);<br>- раздевалка (помещение № 55 согласно технического паспорта);<br>- коридор в блоке начальной школы (помещение № 38 согласно технического паспорта);<br>- актовый зал (помещение № 48 согласно технического паспорта) | ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | 01.04.2022   |  |
| 2.            | В распределительной коробке в фойе первого этажа над входом в  | п/п «а» п. 35 Правил противопожарного режима  | 01.04.2022   |  |

|    |   |   |            |  |
|----|---|---|------------|--|
|    | раздевалку допускается эксплуатация электрических проводов с видимыми нарушениями изоляции (соединения способом скрутки).   | в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479   |            |  |
| 3. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании школы находится в неисправном состоянии (часть речевых оповещателей не функционирует), не обеспечивает необходимый уровень звука в следующих помещениях 1 этажа:<br>- подвал;<br>- раздевалка (помещение № 47 согласно технического паспорта);<br>- спортзал (помещение № 50 согласно технического паспорта);<br>- актовый зал (помещение № 48 согласно технического паспорта);<br>а также в помещениях 2 этажа:<br>- коридор (помещение № 16 согласно технического паспорта);<br>- столовая (помещение № 4 согласно технического паспорта). | ч. 1 ст. 54, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | 01.04.2022 |  |
| 4. | Представленная декларация пожарной безопасности от 24.02.2010 № 572268-6-141 разработана в отношении двух объектов защиты, в том числе в отношении здания, на котором деятельность юридического лица не осуществляется (г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 28).  | ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»   | 01.04.2022 |  |
| 5. | Люк, ведущий из лестничной клетки на кровлю, выполнен не противопожарным II типа (обшит металлом)   | ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»  | 01.04.2022 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе

обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

Начальник 27 ОНПР по Красновишерскому и Чердынскому городским округам УНПР  
ГУ МЧС России по Пермскому краю А.В. Гришин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 29 ” марта 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ «СОШ № 8» Русских В.К.

(должность, фамилия, инициалы)

“ 07 ” апреля 20 21 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53 а, тел. 210-42-39, факс 212-89-52

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

27 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Красновишерскому и Чердынскому городским округам  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

618601, Пермский край, г. Чердынь, ул. Успенская, 83 тел. 2-91-16, E-mail: 30ond@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 15/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 8»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 27 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Красновишерскому и Чердынскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю капитана внутренней службы Гришина А.В. от 24.02.2021 № 15, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «29» марта 2021 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут «29» марта 2021 года с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут заместителем главного государственного инспектора Красновишерского и Чердынского городских округов по пожарному надзору Ипатовым Леонидом Владимировичем, проведена выездная плановая проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности помещений, административного здания, территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», совместно с руководителем филиала Березовостарицкой ООШ - филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» Гессель Л.М. по адресу: Пермский край, Красновишерский городской округ, пос. Березовая Старица, ул. Мира, 17

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Характер нарушения  | Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (ых) нарушены   | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности |
|-------|---|---|--|
| 1     | Здание, расположенное по адресу Красновишерский городской округ, пос. Березовая Старица, ул. Мира, 17: При параллельной открытой прокладке в помещениях здания, расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (шлейфов), без защиты от электромагнитных наводок, с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей составляет менее | в нарушение п. 12.67 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;<br>п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; | 01.08.2021   |

| № п/п | Характер нарушения  | Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (ых) нарушены  | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности |
|-------|---|--|--|
|       | 0,5 м., в том числе:<br>• в помещениях №№ 2, 4, 22 (согласно паспорта БТИ), фактически расстояние составляет 0,2-0,3 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует.  | ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;<br>ст. 46 Федерального Закона от 27.12.2002 184-ФЗ «О техническом регулировании»   |  |
| 2     | Здание, расположенное по адресу Красновишерский городской округ, пос. Березовая Старица, ул. Мира, 17: На объекте защиты для безадресных систем пожарной сигнализации не указана группа контролируемых помещений.   | п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)   | 01.08.2021   |
| 3     | Здание, расположенное по адресу Красновишерский городской округ, пос. Березовая Старица, ул. Мира, 17: На объекте защиты допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещениях №№ 2, 7 (согласно паспорта БТИ).  | пп. в) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)  | 01.08.2021   |
| 4     | Здание, расположенное по адресу Красновишерский городской округ, пос. Березовая Старица, ул. Мира, 17: На объекте защиты дверь, ведущая в чердачное помещение, не закрыта на замок. На дверях отсутствует указание о месте хранения ключей.   | п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)   | 01.08.2021   |
| 5     | Здание, расположенное по адресу Красновишерский городской округ, пос. Березовая Старица, ул. Мира, 17: Декларация ПБ № 522265012-ТО-99 не соответствует предъявляемым требованиям, в том числе:<br>• раздел III декларации ПБ № 522265012-ТО-99 содержит перечень статей (частей, пунктов), федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, утративших силу. | п. 4 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях о мерах пожарной безопасности»;<br>Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 N 91 (ред. от 26.03.2010) "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" | 01.08.2021   |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника 27 Отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по  
Красновишерскому и Чердынскому городским округам  
УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
Л.В. Ипатов  
М.Л.П.\*

«29» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:  
директор Муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» Русских  
В.К.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

  
«07» апрель 2021 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия:  
МЧС России +7(495) 400-99-99,  
ГУ МЧС России по Пермскому краю: +7(342)258-40-02.

**27 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Красновишерскому и Чердынскому городским округам УНПР ГУ МЧС  
России по Пермскому краю  
Пермский край, г. Красновишерск, ул. Гагарина 38. тел. 8-342-43-3-02-88**

**Предписание № 14 / 1 / 1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на  
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
«Средняя общеобразовательная школа № 8»**

Во исполнение распоряжения начальника 27 ОНПР по Красновишерскому и Чердынскому городским округам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю № 14 от "24" февраля 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. 29 марта 2021 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Красновишерского и Чердынского городских округов по пожарному надзору Крещуком Русланом Александровичем здания и территории, расположенного по адресу: Красновишерский городской округ, пос. Вишерогорск, ул. Пионерская, 9а. Целью проверки являлся контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок на 2021 год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. При проведении проверки присутствовала Мокрушина Елена Константиновна, руководитель Вишерогорской ООШ – структурного подразделения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности:

| № предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения                    | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|--|--|
| 1             | 2   | 3  | 4  | 5  |
| 1.            | В северо-восточной части здания (со стороны помещений детского сада) допускается блокирование эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу. | п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»       | 01.08.2021   |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе

обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

Старший дознаватель 27 ОНПР по Красновишерскому и Чердынскому городским округам УНПР  
ГУ МЧС России по Пермскому краю Р.А. Крещук

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)


“ 29 ” марта 20 21 г.



(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Директор МБОУ «СОШ № 8» Русских В.К.

(должность, фамилия, инициалы)

“ 08 ” апреля 20 1 г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.