

**27 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Красновишерскому и Чердынскому городским округам УНПР ГУ МЧС
России по Пермскому краю
Пермский край, г. Красновишерск, ул. Гагарина 38. тел. 8-342-43-3-02-88**

**Предписание № 14 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 8»**

Во исполнение распоряжения начальника 27 ОНПР по Красновишерскому и Чердынскому городским округам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю № 14 от "24" февраля 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. 29 марта 2021 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Красновишерского и Чердынского городских округов по пожарному надзору Крещуком Русланом Александровичем здания и территории, расположенного по адресу: Красновишерский городской округ, пос. Вишерогорск, ул. Пионерская, 9а. Целью проверки являлся контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок на 2021 год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. При проведении проверки присутствовала Мокрушина Елена Константиновна, руководитель Вишерогорской ООШ – структурного подразделения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В северо-восточной части здания (со стороны помещений детского сада) допускается блокирование эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу.	п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе

обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

Старший дознаватель 27 ОНПР по Красновишерскому и Чердынскому городским округам УНПР

ГУ МЧС России по Пермскому краю Р.А. Крещук

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

“ 29 ” марта 20 21 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «СОШ № 8» Русских В.К.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

“ ___ ” _____ 20 ___ г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.