

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53 а, тел. 210-42-39, факс 212-89-52

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

27 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Красновишерскому и Чердынскому городским округам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

618601, Пермский край, г. Чердынь, ул. Успенская, 83 тел. 2-91-16, E-mail: 30ond@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 15/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 8»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 27 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Красновишерскому и Чердынскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю капитана внутренней службы Гришина А.В. от 24.02.2021 № 15, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «29» марта 2021 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут «29» марта 2021 года с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

заместителем главного государственного инспектора Красновишерского и Чердынского городских округов по пожарному надзору Ипатовым Леонидом Владимировичем, проведена выездная плановая проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности помещений, административного здания, территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», совместно с руководителем филиала Березовостарицкой ООШ - филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» Гессель Л.М. по адресу: Пермский край, Красновишерский городской округ, пос. Березовая Старица, ул. Мира, 17

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Характер нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	Здание, расположенное по адресу Красновишерский городской округ, пос. Березовая Старица, ул. Мира, 17: При параллельной открытой прокладке в помещениях здания, расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (шлейфов), без защиты от электромагнитных наводок, с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей составляет менее	в нарушение п. 12.67 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	01.08.2021

№ п/п	Характер нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
	0,5 м., в том числе: • в помещениях №№ 2, 4, 22 (согласно паспорта БТИ), фактически расстояние составляет 0,2-0,3 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует.	ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального Закона от 27.12.2002 184-ФЗ «О техническом регулировании»	
2	Здание, расположенное по адресу Красновишерский городской округ, пос. Березовая Старица, ул. Мира, 17: На объекте защиты для безадресных систем пожарной сигнализации не указана группа контролируемых помещений.	п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.08.2021
3	Здание, расположенное по адресу Красновишерский городской округ, пос. Березовая Старица, ул. Мира, 17: На объекте защиты допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещениях №№ 2, 7 (согласно паспорта БТИ).	пп. в) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.08.2021
4	Здание, расположенное по адресу Красновишерский городской округ, пос. Березовая Старица, ул. Мира, 17: На объекте защиты дверь, ведущая в чердачное помещение, не закрыта на замок. На дверях отсутствует указание о месте хранения ключей.	п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.08.2021
5	Здание, расположенное по адресу Красновишерский городской округ, пос. Березовая Старица, ул. Мира, 17: Декларация ПБ № 522265012-ТО-99 не соответствует предъявляемым требованиям, в том числе: • раздел III декларации ПБ № 522265012-ТО-99 содержит перечень статей (частей, пунктов), федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, утративших силу.	п. 4 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях о мерах пожарной безопасности»; Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 N 91 (ред. от 26.03.2010) "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"	01.08.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника 27 Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по
Красновишерскому и Чердынскому городским округам
УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю
майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Л.В. Ипатов
М.Л.П.*

«29» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:
директор Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» Русских
В.К.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

«_____» _____ 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору