

**Профилактическое мероприятие
№ 59260061000221993909 от 08.06.2026**

Статус Предостережение объявлено
мероприятия:
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
лицо: ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 8"
Контрольный(над ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
зорный) орган: РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 01.07.2026
Сертификат: 17 96 22 57 58 68 21 98 85 61 15 61 04 87 41 62
79 68 58 0
Выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Крещук Руслан Александрович, ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Действителен: с 28.01.2026 по 23.04.2027

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

Вид профилактического мероприятия: Объявление предостережения

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата объявления предостережения: 08.06.2026

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (Н248–ФЗ) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Дополнительно: ложное срабатывание системы пожарной сигнализации

Сведения о содержании предостережения

Описание предостережения: 12.05.2026 года произошла ложная сработка системы пожарной сигнализации на объекте защиты Филиал МБОУ СОШ № 8 – Березовостарицкая ООШ по адресу: Красновишерский МО, д. Березова Старица, ул. Мира, д. 17.

Содержание предостережения: Выписка из предостережения, версия 1.pdf

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Профилактическое мероприятие № 59260061000221993909 от 08.06.2026

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 8"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5941001750

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025902266059

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: Пермский
край, г Красновишерск, ул Школьная, д 5

Адрес места нахождения: Пермский край, Красновишерский р-н, поселок Березовая
Старица, ул Мира, зд 17

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Наименование объекта контроля: Березовостарицкая основная общеобразовательная школа – филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 8"
Местонахождение: Пермский край, Красновишерский р-н, поселок Березовая Старица, ул Мира, зд 17
Тип объекта: Производственные объекты
Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
Категория риска: умеренный риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Крещук Руслан Александрович главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 1479, Пункт 54 Правил, Другое / прочее абзац 1
Содержание требования: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.